

energieprestatiecertificaat

publieke gebouwen

administratief gebouw

publieke organisatie

Sociaal Huis		bouwjaar	1998
straat	Maldegemseweg	nummer	3 bus
postnummer	9910	gemeente	Knesselare

gemeten energieverbruik (kWh/m²):

226.64

226.64
kWh/m²



adviezen gebruiker

* verlichting: bewustzijns campagne bij gebruikers om lichten te doven als er voldoende daglichttoetreding is

adviezen beheer en installatie

- * verwarming: de ketel(s) uitschakelen buiten het stookseizoen om stilstandsverliezen beperken
- * koeling: evalueren van freecooling of warmterecuperatie op de ijswaterproductie en eventueel implementeren, gezien de belangrijke permanente koelvraag op gebouwniveau
- * verwarming: plaatsen van een toegangsluis of een inrichting voor het automatische sluiten van de deuren tussen ruimtes met sterk verschillend temperaturniveau
- * sanitair warm water: de elektrische boilers voorzien van week- of jaarklokken als de (legionella)wetgeving dat toestaat.

adviezen beheer en installatie (vervolg)

- * natuurlijke ventilatie: evalueren of het gebouw tijdens zomernachten op natuurlijke gekoeld kan worden met koude buitenlucht om de nood aan mechanische koeling overdag te beperken, eventueel implementeren
- * verlichting: de bestaande armaturen vervangen door hoogwaardige optieken met spiegelreflectoren. Eventueel kan een deel van de lampen verwijderd worden.
- * verlichting: relamping: gloeilampen en/of halogeenlampen vervangen door compacte fluorescentielampen
- * verlichting: de buitenverlichting regelen op basis van een uurprogrammering, foto-elektrische cellen, aanwezigheidsdetectoren
- * elektrische apparatuur: de printers laten delen door verschillende gebruikers

energiesdeskundige

voornaam	LIEVEN	achternaam	DE CLERCQ	erkenningscode	EP07665
straat	De Plaats			nummer	14 bus
postnummer	9910	gemeente	Knesselare		
dbo-nummer	0207452118	firma	Gemeente Knesselare		
rechtsvorm	Steden en gemeenten				

verklaring van de energiesdeskundige

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, energieverbruiken, energieaudit).
datum: 27/11/2014

handtekening:

A handwritten signature in black ink is written over a large, semi-transparent blue circular stamp. The stamp contains the text 'certificaat energieprestatie publieke gebouwen' around its perimeter.

Dit certificaat is geldig tot en met 26/11/2024