



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatietzel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verlag nr. :



N 141225

040-INSP

Resi code:

Antwerpen-Limburg
 Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
 Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

A.

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam voornaam : <u>STIET YZERMANSEN</u>	Naam, voornaam : <u>LOZIE ALAIN</u>
Ident. Kaart nr. : <u>Kaart nr. 1234</u>	Adres : <u>VANDERSTICHELENSSTRAAT 43/1A 9 DE M</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : <u>3370 BLANKEBEEK</u>
	Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270 <input type="radio"/> ingebruikname <input type="radio"/> wijziging <input type="radio"/> uitbreiding	<input type="radio"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 271 bis <input type="radio"/> <u>Woon</u> eenheid
<input type="radio"/> mobiel <input type="radio"/> tijdelijk	<input type="radio"/> Art 87 <input type="radio"/> Art 278 <input type="radio"/> <u>Huishoudelijke wer</u> keenheid
<input type="radio"/> Art 271 <input type="radio"/> periodiek <input type="radio"/> controle <input checked="" type="radio"/> <u>verkoop</u>	<input type="radio"/> Art 88 <input type="radio"/> Art <input type="radio"/> <u>Gemeenschappelijke delen</u>
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaaring <input type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	<input type="radio"/> Art ... <input type="radio"/> Art <input type="radio"/> <u>Wer</u> keenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <input type="checkbox"/> <u>alle nog te plaatsen</u> <input type="checkbox"/> EAN niet meegedeeld <input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag : nacht : <input type="checkbox"/> kWh excl. nacht meter :
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input checked="" type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> nr. : meterstand :
	Ontworpen voor U _N : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V <input type="radio"/> Type aardelektrode : <input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input checked="" type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <u>Bestaand</u>
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4 x 10</u> mm ² - Type : <u>MS</u>
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>63 A 300</u> mA Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : <u>16/4</u>
<input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> >/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>7,8</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>1</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>/</u>	
<input type="radio"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>/</u>	
<input type="radio"/> Nihil		
Opmerkingen	<u>- Badkamer, Zouder nog afkleden</u>	Visum DNB of aangestelde :
<input type="radio"/> Nihil	<u>- geen kans op veiligheid op plaatsen</u>	

Besluit(en) :

De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 16/09/2030 (*)
 door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam Batsel W Agent nr. 100 Datum 16/09/20

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : Situatieschema(s) : 3 Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
 (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.